

令和4年9月～

安全パトロール点検表

工事名	(防災・安全社会資本整備交付金)相引川 津波等対策河川工事			
工事場所	屋島東町			
工期	令和5年7月11日～令和6年2月26日			
施工業者名	(株)大下組	請負金額	48,730千円	進捗率 17%
現場代理人	六車 一宏	作業内容	型枠組立・足場組立	
点検項目	点検細目		現場満点	評点
安全管理体制	☑現場代理人の常駐及び表示 (10点) (公共工事標準請負契約約款・10条2項 10条3項に除外事項あり)		10	10
	☑施工計画書の常備 (5点)		5	5
	☑施工体系の表示(2か所) (建設業法 24条の7) (5点) (施工体系台帳の常備) (建設業法 24条の8)		5	5
	☑安全管理組織表の表示 (5点)		5	5
	☑緊急連絡網の表示 (5点) (土木工事安全施工技術指針 1-4-5-(3))		5	5
	☑保護具の着用(アゴひも確認・安全帯) (5点) (労働安全衛生規則 539条、518条及び519条第2項)		5	5
安全施設及び 標識・標示	☑工事中標示板の適切な内容及び設置 (5点) (香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-3)		5	5
	☑第三者に対する交通安全対策 (10点) ・安全標識の適切な設置 (公衆災害防止対策基準 第3章 第17)		10	10
整理・整頓 消火器・救急品	☑就業者の為の安全標識及び墜落 (10点) ・落下防護柵・昇降施設の設置 はしごの固定 (労働安全衛生規則 540条、518条、519条、526条)		10	9
	☑現場事務所内・倉庫内の整理整頓 (5点) 及び衛生設備の設置(香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-6)		5	5
	☑事務所の消火器の備付(労働安全衛生規則 289条) (3点) 火元責任者の選任と表示(消費期限の確認) (消防法施工令第4条第2項)		3	3
	☑救急用品の備付(事務所衛生基準規則 第5章23条) (2点)		2	2
	☑安全旗の掲揚 ↑安衛則633.635 (2点)		2	2
	☑仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)		5	5
	☑現場の整理整頓(資材の管理状況) (5点) (香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-4)		5	5
			22/22	

点検項目	点検細目	現場満点	評点
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☐車両系建設機械(労働安全衛生法 61条、59条3項) ☐玉掛 <small>(労働安全衛生法61条1項 労働安全衛生法施工令 20条16項)</small> (クレーン等安全規則 221条) ☐移動式クレーン(クレーン等安全規則 67条、68条) ☐その他	3	3
	各種作業主任者 (各3点) ☐土止め支保工(労働安全衛生規則 374条) ☐地山掘削(労働安全衛生規則 359条) ☐型枠支保工(労働安全衛生規則 246条) ☑足場組立工(労働安全衛生規則 565条、36条、39条) ☐その他		
各種建設機械 及び 施工方法状況	☑建設工事に必要な届出 (2点) <small>(例: 道路占用 道路法 32条・道路使用 道路交通法 77条 工事計画書 労働安全衛生法 88条)</small> ☑建設業の許可票(建設業法 40条) (5点) 労災保険成立票(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施工規則 77条) (注) 協力業者も含む 9/10	2	1
	☑各種機械の点検整備 2台 (各3点) (労働安全衛生法 45条)(労働安全衛生法施工令 15条) ☐適切な機械選定(香川県土木工事標準仕様書 1-4-32-4) (5点) ☐適切な玉掛用具(クレーン等安全規則 215条～218条) (5点) ☐掘削・切土等の適否(労働安全衛生規則 356条、534条) (10点) ☐作業に対しての誘導者・合図者・監視人等 (各3点) ・誘導者(労働安全衛生規則 151条の6、7、8等) ・合図者(労働安全衛生規則 151条、159条、171条の2第2項 189条、194条の12、517条16の2項等) ・監視人(労働安全衛生規則 349条4項、536条) (酸素欠乏症等防止基準 13条、25条の2項)	6	6
	☑第三者に対しての交通整理員及び誘導員の配置 (各3点) (公衆災害防止対策基準 第3章第14) 9/9	3	3
小 計		101	99
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	93	
その他総括的 評 価	理由 (B) 退避訓練を実施して下さい (±5点)	0	
合 計 (A+B)			
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価93点でした。 総評 細かい部分まで安全対策荒れました。			
点検年月日	令和5年9月15日	点検者	安全委員会