

令和4年9月～

安全パトロール点検表					
工 事 名	高松市高松町口径75、150mm配水管更新工事				
工 事 場 所	高松町				
工 期	令和 7 年 9 月 4 日 ～ 令和 8 年 3 月 9 日				
施 工 業 者 名	(株)松田組	請負金額	41,980千円	進捗率	60%
現 場 代 理 人	阿部 栄治	作業内容	口径150mm管布設		
点 検 項 目	点 検 細 目			現場満点	評 点
安 全 管 理 体 制	☒ 現場代理人の常駐及び表示 (10点) (公共工事標準請負契約約款・10条2項 10条3項に除外事項あり)			10	10
	☒ 施工計画書の常備 (5点)			5	5
	☒ 施工体系の表示 (2か所) (建設業法 24条の7) (5点) (施工体系台帳の常備) (建設業法 24条の8)			5	5
	☒ 安全管理組織表の表示 (5点)			5	5
	☒ 緊急連絡網の表示 (5点) (土木工事安全施工技術指針 1-4-5- (3))			5	5
	☒ 保護具の着用 (アゴひも確認・安全帯) (5点) (労働安全衛生規則 539条、518条及び519条第2項)			5	5
安 全 施 設 及び 標 識 ・ 標 示	☒ 工事中標示板の適切な内容及び設置 (5点) (香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-3)			5	5
	☒ 第三者に対する交通安全対策 (10点) ・安全標識の適切な設置 (公衆災害防止対策基準 第3章 第17)			10	10
	☒ 就業者の為の安全標識及び墜落 (10点) ・落下防護柵・昇降施設の設置 (労働安全衛生規則 540条、518条、519条、526条)			10	8
整 理 ・ 整 頓 消火器・救急品	☒ 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 (5点) 及び衛生設備の設置(香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-6)			5	5
	☒ 事務所の消火器の備付(労働安全衛生規則 289条) (3点) 火元責任者の選任と表示 (消費期限の確認) (消防法施工令第4条第2項)			3	2
	☒ 救急用品の備付(事務所衛生基準規則 第5章23条) (2点)			2	2
	☒ 安全旗の掲揚 ↑ 安衛則633.635 (2点)			2	2
	☐ 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)			—	—
	☒ 現場の整理整頓 (資材の管理状況) (5点) (香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-4)			5	5

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点	
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☒ 車両系建設機械(労働安全衛生法 61条、59条3項) ☒ 玉掛(労働安全衛生法 61条1項 労働安全衛生法施工令 20条16項)(クレーン等安全規則 221条) ☒ 移動式クレーン(クレーン等安全規則 67条、68条) ☐ その他	9	9	
	各種作業主任者 (各3点) ☐ 土止め支保工(労働安全衛生規則 374条) ☒ 地山掘削(労働安全衛生規則 359条) ☐ 型枠支保工(労働安全衛生規則 246条) ☐ 足場組立工(労働安衛生規則 565条、36条、39条) ☐ その他	3	3	
	☒ 建設工事に必要な届出 (2点) (例：道路占用 道路法 32条・道路使用 道路交通法 77条 工事計画書 労働安全衛生法 88条)	2	2	
	☒ 建設業の許可票(建設業法 40条) (5点) 労災保険成立票(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施工規則 77条) (注) 協力業者も含む	5	5	
各種建設機械 及び 施工方法状況	☒ 各種機械の点検整備 (各3点) (労働安全衛生法 45条)(労働安全衛生法施工令 15条) ☒ 適切な機械選定(香川県土木工事標準仕様書 1-4-32-4) (5点) ☒ 適切な玉掛用具(クレーン等安全規則 215条～218条) (5点) ☒ 掘削・切土等の適否(労働安全衛生規則 356条、534条) (10点) ☐ 作業に対しての誘導者・合図者・監視人等 (各3点) ・誘導者(労働安全衛生規則 151条の6、7、8等) ・合図者(労働安全衛生規則 151条、159条、171条の2第2項 189条、194条の12、517条16の2項等) ・監視人(労働安全衛生規則 349条4項、536条) (酸素欠乏症等防止基準 13条、25条の2項)	9 5 5 10 —	9 5 4 8 —	
	☒ 第三者に対しての交通整理員及び誘導員の配置 (各3点) (公衆災害防止対策基準 第3章第14)	9	9	
小 計		134	128	
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A) 重機等の運搬を予期して道板を準備していた事は 良いと思う。	+1		
そ の 他 総 括 的 評 価	理由 (B) (±5点)			
合 計 (A+B)		92		
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 92 点でした。 総評 ・重機オペ等に分かるように架空線の表示があれば望ましい。 ・玉掛用具の点検表示がされていたが、現物に色分けしていなかったので見直して欲しい。 ・倉庫内に可燃物がありましたので消火器の設置をして欲しい。				
点 検 年 月 日	令和7年11月21日	点 検 者	安全委員会	